УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 6350-413; 021 450-810; Централа: 021 485 2000
Рачуноводство: 021 458-220; Студентска служба: 021 6350-763
Телефакс: 021 458-133; e-mail: ftndean@uns.ac.rs
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА СЕРТИФИКОВАН ОД:

Datum: 04.05.2018.
Predmet: Odgovori na postavljena pitanja za nabavku klima uređaja sa ugradnjom.
Broj predmeta: 25_JNMVD_2018

Pitanje 1: Da li je dovod struje do klima uređaja obaveza ponuđača, odnosno da li je potrebno izvesti strujnu instalaciju?

Odgovor 1: Ne.

Pitanje 2: Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje da, molimo vas za informaciju o tome koliko je ukupno metara instalacije potrebno?

Odgovor 2: Ne.

Pitanje 3: Kakav je odvod kondenzata? Da li se svodi do zemlje? Da li su potrebne kondez pumpe, da li je spoljašnja ili unutrasnja instalacija za odvod kondenzata?

Odgovor 3: Odvod kondezata je slobodnim padom sa spoljašnje strane zgrade , nisu potrebne kondenz pumpe.

Pitanje 4: Kolika je debljina zidova?

Odgovor 4: Zavisno od zgrade , imamo više zgrada, debljina zidova je 25 - 35 cm.

Pitanje 5: Da li postoji tehnička dokumtacije o prolazu elektro vodova, gasne instalacije i slično koji se nalaze na pozicijama ugradnje klima uređaja?

Odgovor 5: Biće bezbeđena pomoć tehničkog lica koje raspolaže sa tehničkom dokumentacijom .

Pitanje 6: Naručilac je dana 30.04.2018. godine objavio izmenu konkursne dokumentacije, a da pri tom nije obrazložio zbog čega je izvršena izmena, a nije ni naznačio koji deo konkursne dokumentacije je promenjen. Molimo Naručioca da obrazloži izmene i pojasni šta je sve promenjeno.

Odgovor 6: Ispravka tehničke greške na strani 20.

Hvala na razumevanju,

Služba za komercijalne poslove i poslove javnih nabavki